

*Гурк
Фили*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail:gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.Сыктывкара

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г.Сыктывкар

(место составления акта)

«24» сентября 2014 года.
(дата составления акта)

«15» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора

№ 1114

1. Объекта защиты: нежилые помещения, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина 23.
(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» г. Сыктывкара.
(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты).

На основании: Распоряжения №1114 от «17» июня 2014 г. Грибко С.В. Начальник отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя))

была проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты:
(плановая/внеплановая, выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» г. Сыктывкара.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней или рабочих часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

Вх. л. 8/и от 26.09.2014г.

1.	2.	документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пасности	полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В проходах (общие коридоры) и лестницах (лестничные клетки) по маршруту эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (помещения 1-го этажа № 44, 43, 42, 33, 32, помещения 2-го этажа № 19, 26 по паспорту БТИ инв. 3066).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (по аналогии п/п. д, п. 4 СНиП часть II «Нормы строительного проектирования» г. Москва 1954 г.)	12.08.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор отдела надзорной деятельности города Сыктывкара
управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Коми Загуляева Арина Витальевна*
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 24 » сентября 2014 года

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 49» г. Сы
тывкара Кузнецова Наталья Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » сентября 2014 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

*Гурк
Фили*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail:gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г.Сыктывкара

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г.Сыктывкар

(место составления акта)

«24» сентября 2014 года.
(дата составления акта)

«15» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора

№ 1114

1. Объекта защиты: нежилые помещения, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Оплеснина 23.
(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» г. Сыктывкара.
(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты).

На основании: Распоряжения №1114 от «17» июня 2014 г. Грибко С.В. Начальник отдела надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководителя))

была проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты:
(плановая/внеплановая, выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» г. Сыктывкара.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней или рабочих часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности города Сыктывкара управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Коми
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

Вх. л. 8/и от 26.09.2014г.

1.	2.	документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пасности	полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В проходах (общие коридоры) и лестницах (лестничные клетки) по маршруту эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (помещения 1-го этажа № 44, 43, 42, 33, 32, помещения 2-го этажа № 19, 26 по паспорту БТИ инв. 3066).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (по аналогии п/п. д, п. 4 СНиП часть II «Нормы строительного проектирования» г. Москва 1954 г.)	12.08.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор отдела надзорной деятельности города Сыктывкара
управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Коми Загуляева Арина Витальевна*
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 24 » сентября 2014 года

Предписание для исполнения получил (а):


(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 49» г. Сы
тывкара Кузнецова Наталья Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » сентября 2014 года

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.