

«Сыктывкар» кар кытшлӧн муниципальнӧ юкӧнса
администрациялӧн школадз велӧдӧмӧн веськдланін

Управление дошкольного образования
администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»

«Челядьӧс 49 №-а видзанін» школадз велӧдан Сык-
тывкарса муниципальной сӧмкуд учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №49» г.
Сыктывкара (МБДОУ «Детский сад №49»)

ул.Оплеснина, 23, г.Сыктывкар, Республика Коми, 167001,
Тел. (8212) 24-31-31 e-mail: mbdou49@mail.ru
ОГРН 1021100532430, ИНН 1101484695КПП 110101001

28.08.2018 г. № 273
на № _____ от _____ 20 ____ г.

Информация об исполнении предписания

Во исполнение предписания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РК №436/1/1 от 30.08.2017 г. сообщаю следующее:

п.1 «Уровень звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией пр пожаре в спальном помещении (помещение №30 по техническому паспорту БТИп по состоянию на 12.03.2015) групповой ячейки, на уровне головы спящего человека, менее 70 дБА (фактическое 63 дБА). Измерение проводилось прибором «Шумомер Testo-816» - **ВЫПОЛНЕН** (акт выполненных работ № 110 от 20.07.2018 г. (приложение));

п.2 «Уклон наружной эвакуационной лестницы, расположенной справа, относительно центрального входа составляет более 45о градусов (по факту 57,8)» – **НЕ ВЫПОЛНЕН** из-за отсутствия финансовых средств (получен ответ зам.начальника ГУ – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Сухарева К.В. от 23.08.2018 г. № 6581-2-1-16 «О рассмотрении ходатайства» о переносе срока (приложение));

п.3 «Уклон наружной эвакуационной лестницы, расположенной слева, относительно центрального входа составляет более 45о градусов (по факту 56,2)» - **НЕ ВЫПОЛНЕН** из-за отсутствия финансовых средств (получен ответ зам.начальника ГУ – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Сухарева К.В. от 23.08.2018 г. № 6581-2-1-16 «О рассмотрении ходатайства» о переносе срока (приложение));

п.4 «Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли (проводится не реже 1 раза в год) – **ВЫПОЛНЕН** (акт № ИЛ000195 от 20.10.2017 г. (приложение)).

ИЗ ДОУ

« _____ » Листов	Вх. № _____ _____
_____	_____
Управление НД и ПР ГУ МЧС РФ по Республике Коми	

Приложение:

1. акт выполненных работ № 110 от 20.07.2018 г. – 1 экз. на 1 листе (копия);
2. ответ зам.начальника ГУ – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Сухарева К.В. от 23.08.2018 г. № 6581-2-1-16 «О рассмотрении ходатайства» о переносе срока (приложение) – 1 экз. на 1 листе (копия);
3. акт № ИЛ000195 от 20.10.2017 г. – 1 экз. на 1 листе (копия).

Заведующий



Н.А.Кузнецова

1 экз. – дело

1 экз. – отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара